

Số: 419 /EVN-AT

V/v kiểm tra các biện pháp an toàn, phòng
chống cháy nổ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc
- Các công ty con

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 9138/VPCP-NC ngày 06/11/2013. Ngày 17 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương đã có văn bản số 437/BCT-ATMT v/v kiểm tra các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ (có bản chụp kèm theo), Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra an toàn, phòng chống cháy nổ tại các nơi, vị trí, công trình, thiết bị có nguy cơ cháy nổ cao trong các Trạm biến áp, các Nhà máy điện, Đường dây tải điện, Kho tàng bến bãi v.v. Đặc biệt là đối với các Trạm biến áp, Đường dây Truyền tải, Phân phối có khả năng bị quá tải trong quá trình vận hành;

2. Chủ động phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của địa phương để rà soát, hoàn thiện đầy đủ các biện pháp, phương án về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3, các Công ty Phát điện và các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo tổ chức ngay các đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc;

4. Khắc phục các thiếu sót đã được chỉ ra trong các đợt kiểm tra trước đây, như: i) Hiện tượng báo lỗi, sự cố của tủ báo cháy; ii) Tổng hàm lượng khí hòa tan trong dầu của các máy biến áp cao hơn quy định; iii) Máy bơm nước còn rò rỉ; iv) Hồ thu dầu sự cố máy biến áp một số nơi có mức nước làm mát dầu cao hơn mức quy định, không đảm bảo thể tích chứa dầu khi máy biến áp có sự cố phải thoát dầu; v) Các phương án chữa cháy chưa có đầy đủ theo thực tế trong sản xuất, kinh doanh; vi) Hệ thống chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định v.v.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Công đoàn ĐLVN;
- Chánh Văn phòng EVN (để t/hiện);
- Các Ban KT-SX, TTBV;
- Lưu VT, AT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Hoàng An