

**TẬP ĐOÀN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Số: 3058 EVN-KD-QLĐT

V/v thực hiện Quyết định  
24/2018/QĐ-TTg của Thủ  
tướng Chính phủ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên

Ngày 18/5/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới (sau đây gọi tắt là Quyết định 24/2018/QĐ-TTg) (*văn bản gửi kèm theo*), Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện những nhiệm vụ như sau:

1. Các Tổng công ty phát điện

- Không xây mới các tổ máy phát điện chạy than, khí đốt có hiệu suất năm đầu tiên đưa vào sử dụng thấp hơn mức hiệu suất tương ứng với dải công suất quy định tại Phụ lục III của Quyết định 24/2018/QĐ-TTg.

- Không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện than, khí có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất tương ứng với dải công suất quy định tại Phụ lục III của Quyết định 24/2018/QĐ-TTg.

- Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 10/7/2018. Đối với các dự án HSMT gói thầu nhà máy chính chưa phát hành, rà soát lại các qui định nêu trên và có kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh và các Tổng công ty Điện lực

- Không sản xuất, phân phối (đối với Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh), không mua sắm (đối với các Tổng công ty Điện lực) các máy biến áp phân phối có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho máy biến áp phân phối nêu trong Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định 24/2018/QĐ-TTg.

- Thực hiện theo lộ trình quy định tại Quyết định 24/2018/QĐ-TTg.

3. Tất cả các đơn vị trực thuộc

- Khi mua sắm trang bị các thiết bị văn phòng, thiết bị trang bị cho sản xuất, kinh doanh, không mua sắm các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các TCVN nêu trong Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định 24/2018/Ttg; mua sắm các thiết bị có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng.

- Tuyên truyền tới toàn thể CBCNV, người lao động và gia đình CBCNV và người lao động khi mua sắm các thiết bị gia dụng, mua sắm các thiết bị có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

*Noi nhậm:*

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ Công Thương (để b/cáo);
- Công đoàn ĐLVN (để ph/hợp);
- Các PTGĐ Ng.T.Anh, Ng.S.Hải (để biệt);
- Các Ban KTSX, QHCD;
- Lưu: VT, KĐ/QLĐT.

*V*  
*B*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Quang Lâm**

TBT(4)

**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 24 /2018/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
Đến	Giờ:
Đến	Ngày: 23/5/18

**Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị  
sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện  
hiệu suất thấp không được xây dựng mới**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6  
năm 2010;*

*Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của  
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết  
kiệm và hiệu quả;*

*Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;*

*Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương  
tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất  
thấp không được xây dựng mới.*

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Quyết định này quy định về danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị  
sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ (không cho phép nhập khẩu,  
sản xuất và kinh doanh trong nước) và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp  
không được xây dựng mới.

2. Quyết định này không áp dụng đối với những phương tiện, thiết bị tạm  
nhập, tái xuất, phục vụ sửa chữa thay thế, kiểm tra mức hiệu suất năng lượng.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ  
chức, cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hàng hoá  
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Quyết định này.

**Điều 3. Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu  
suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được  
xây dựng mới**

1. Danh mục phương tiện, thiết bị bao gồm:

a) Nhóm thiết bị gia dụng: Bóng đèn huỳnh quang compact, balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang, balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn huỳnh quang ống thẳng, quạt điện, tủ lạnh - tủ kết đông lạnh, máy điều hòa không khí không ống gió, máy giặt gia dụng, máy thu hình, nồi cơm điện và bình đun nước nóng có dự trữ.

b) Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Màn hình máy tính, máy photocopy, máy in và tủ giữ lạnh thương mại.

c) Nhóm thiết bị công nghiệp: Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, máy biến áp phân phổi, nồi hơi trong xí nghiệp công nghiệp.

2. Các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện.

3. Chi tiết về phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

#### **Điều 4. Lộ trình thực hiện**

1. Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh kể từ khi Quyết định này có hiệu lực đối với các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

2. Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sau 02 năm kể từ khi Quyết định này có hiệu lực đối với các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong TCVN được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

3. Lộ trình thực hiện đối với các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

a) Không cho phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với từng dài công suất của tổ máy được quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

b) Không cho phép nhập khẩu thiết bị cũ, lạc hậu đối với các tổ máy phát điện có công suất nằm ngoài các dài công suất được quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

c) Không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện

băng than, khí đốt có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với dải công suất của tổ máy phát điện được quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

#### **Điều 5. Tổ chức thực hiện**

##### **1. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm**

- a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hướng dẫn xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này.
- b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng.
- c) Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

##### **2. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định về loại bỏ phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này.**

##### **3. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý của mình, chủ trì thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.**

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**


##### **1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.**

Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b). ~~đđđ~~



Trịnh Đình Dũng



Phụ lục I

**DANH MỤC THIẾT BỊ KHÔNG CHO PHÉP NHẬP KHẨU,  
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỪ NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg  
ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể như sau:

STT	Tên gọi (thiết bị)	Tiêu chuẩn quốc gia
<b>I. Nhóm thiết bị gia dụng:</b>		
1	Bóng đèn huỳnh quang compact	TCVN 7896:2008
2	Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang	TCVN 7897:2008
3	Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang	TCVN 8248:2009
4	Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng	TCVN 8249:2009
5	Quạt điện	TCVN 7826:2007
6	Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh	TCVN 7828:2013
7	Máy điều hòa không khí không ống gió	TCVN 7830:2015
8	Máy giặt gia dụng	TCVN 8526:2010
9	Máy thu hình	TCVN 9536:2012
10	Nồi cơm điện	TCVN 8252:2009
11	Bình đun nước nóng có dự trữ	TCVN 7898:2009
<b>II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:</b>		
1	Màn hình máy tính	TCVN 9508:2012
2	Máy photocopy	TCVN 9510:2012
3	Máy in	TCVN 9509:2012
4	Tủ giữ lạnh thương mại	TCVN 10289: 2014
<b>III. Nhóm thiết bị công nghiệp:</b>		
1	Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc	TCVN 7540-1:2013
2	Máy biến áp phân phối	TCVN 8525:2010
3	Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp	TCVN 8630:2010



## Phụ lục II

### LỊCH SỬ THIẾT BỊ KHÔNG CHO PHÉP NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg  
ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể như sau:

STT	Tên gọi (thiết bị)	Tiêu chuẩn quốc gia
<b>I. Nhóm thiết bị gia dụng:</b>		
1	Bóng đèn huỳnh quang compact	TCVN 7896:2015
2	Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang	TCVN 7897:2013
3	Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang	TCVN 8248:2013
4	Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng	TCVN 8249:2013
5	Quạt điện	TCVN 7826:2015
6	Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh	TCVN 7828:2013
7	Máy điều hòa không khí không ống gió	TCVN 7830:2015
8	Máy giặt gia dụng	TCVN 8526:2013
9	Máy thu hình	TCVN 9536:2012
10	Nồi cơm điện	TCVN 8252:2015
11	Bình đun nước nóng có dự trữ	TCVN 7898:2009
<b>II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:</b>		
1	Màn hình máy tính	TCVN 9508:2012
2	Máy photocopy	TCVN 9510:2012
3	Máy in	TCVN 9509:2012
4	Tủ giữ lạnh thương mại	TCVN 10289:2014
<b>III. Nhóm thiết bị công nghiệp:</b>		
1	Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc	TCVN 7540-1:2013
2	Máy biến áp phân phôi	TCVN 8525:2015
3	Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp	TCVN 8630:2010



**Phụ lục III**

**DANH MỤC CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN BẰNG THAN, KHÍ  
TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP  
XÂY DỰNG MỚI TỪ NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2018**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg  
ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)*

Không cho phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại năm đầu đưa vào vận hành thấp hơn giá trị quy định, cụ thể như sau:

STT	Tổ máy	Hiệu suất (%)
<b>I. Các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau:</b>		
1	Tổ máy có công suất $\geq 50$ MW và $< 150$ MW	34,0
2	Tổ máy có công suất $\geq 150$ MW và $< 300$ MW	38,0
3	Tổ máy có công suất $\geq 300$ MW và $< 600$ MW	39,0
4	Tổ máy có công suất $\geq 600$ MW và $< 800$ MW	41,0
5	Tổ máy có công suất $\geq 800$ MW	43,0
<b>II. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (điều kiện ISO) không thấp hơn:</b>		
1	Tổ máy có công suất $\geq 100$ MW và $< 150$ MW	33,0
2	Tổ máy có công suất $\geq 150$ MW và $< 200$ MW	34,0
3	Tổ máy có công suất $\geq 200$ MW và $< 300$ MW	37,0
4	Tổ máy có công suất $\geq 300$ MW	39,0
<b>III. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (điều kiện ISO) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn, không thấp hơn:</b>		
1	Tổ máy có công suất $\geq 100$ MW và $< 150$ MW	49,5
2	Tổ máy có công suất $\geq 150$ MW và $< 200$ MW	51,0
3	Tổ máy có công suất $\geq 200$ MW và $< 300$ MW	55,5
4	Tổ máy có công suất $\geq 300$ MW	58,5