

Số: 1092/TĐSL-KTAT

V/v vận hành cửa xả điều tiết chống lũ  
thủy điện Lai Châu.

Sơn La, ngày 25 tháng 6 năm 2018

- Kính gửi:
- Ủy Ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Điện Biên;
  - Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu và Điện Biên;
  - Ủy Ban nhân dân huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và thị xã Mường Lay;
  - Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và thị xã Mường Lay;

Căn cứ công văn số 827/TTg-NN ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ V/v Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng;

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quy trình 1622);

Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Công ty thủy điện Sơn La và Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu, huyện Mường Tè, huyện Nậm Nhùn và các xã hạ du liên quan trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Lai Châu hàng năm;

Căn cứ Bản tin số 250618/DBQG\_TVBB dự báo giờ hồ Lai Châu ngày 25/06/2018 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia;

Lúc 09h00 ngày 25/06/2018 mực nước hồ chứa thủy điện Lai Châu là 289.74m, lưu lượng về 8115 m<sup>3</sup>/s, tổng lưu lượng qua các 03 tổ máy là 1565 m<sup>3</sup>/s. Các cửa xả đáy, xả mặt đóng hoàn toàn.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển nên khu vực thượng lưu hồ Lai Châu có mưa kèm theo lưu lượng xả của hồ chứa phía Trung Quốc, thực hiện theo Quy trình 1622, Công ty thủy điện Sơn La dự kiến sẽ vận hành mở cửa đập tràn xả lũ để điều tiết duy trì mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường (Cao trình 295m) với các thông tin như sau:

- Tùy theo lưu lượng về hồ, **dự kiến mở từ 1 đến 5 cửa xả mặt và 02 xả đáy lúc 13h00 ngày 25/06/2018.**

- Tổng lưu lượng xả qua đập lớn nhất dự kiến khoảng 8432 m<sup>3</sup>/s, trong đó lưu lượng qua tua bin khoảng 1600 m<sup>3</sup>/s, lưu lượng qua tràn khoảng 6832 m<sup>3</sup>/s.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ở thượng và hạ lưu đập thủy điện Lai Châu, Công ty rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Điện Biên; Ủy ban nhân dân các huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và thị xã Mường Lay; Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai



Châu, Điện Biên; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và thị xã Mường Lay thông báo cho nhân dân và chính quyền địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan trong địa bàn khu vực thượng và hạ du công trình thủy điện Lai Châu.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban CE TU về PCTT (b/c);
- EVN (báo cáo);
- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (p/h);
- Trung tâm DBKTTVQG (p/h);
- Ban Giám đốc (c/d);
- PXVH LC (t/h);
- VHSL, PXTC (p/h);
- Lưu: VT, KTAT.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Trọng Nam**

