

V/v vận hành cửa xả điều tiết hồ chứa
thủy điện Lai Châu.

Kính gửi:

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Điện Biên;
- Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn, thị xã Mường Lay;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và thị xã Mường Lay.

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 2156/QĐ-BCT ngày 22/6/2018 của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chế phối hợp trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Lai Châu hàng năm giữa Công ty thủy điện Sơn La và Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quy chế phối hợp trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Lai Châu hàng năm giữa Công ty thủy điện Sơn La và Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Điện Biên;

Theo bản tin số 060823/DBQG_TVBB ngày 06/8/2023 dự báo lưu lượng nước về hồ Lai Châu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lớn nhất 1800m³/s.

Lúc 9h00 ngày 06/8/2023 mực nước hồ 294,12m. Để điều tiết duy trì mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường (295,00m), tùy theo lưu lượng nước về hồ Công ty dự kiến mở cửa xả tràn như sau:

- Nếu lưu lượng về hồ lớn nhất theo dự báo 1800m³/s và tùy theo lưu lượng chạy máy do Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia huy động, mực nước hồ đạt MNDBT (295,00m):

+ Lúc 15h40 ngày 06/8/2023 hoặc

+ Lúc 05h00 ngày 07/8/2023

Sẽ mở cửa xả với tổng lưu lượng xả từ 546 đến 1800 m³/s.

- Thời gian và thông tin dự kiến xả lũ theo kịch bản sớm nhất theo bảng sau:

Thời gian dự tính mở cửa xả	Q đến hồ dự báo (m ³ /s)	Số cửa xả mặt mở (n)	Qchạy máy (m ³ /s)	Qxả tràn (m ³ /s)	Σ Qxả (m ³ /s)
15h40	1200÷1800	01÷03 (độ mở từ 0,5-3,0m)	450	96÷1350	546÷1800

Bảng thông tin xả lũ NMTĐ Lai Châu, trong đó:

+ Q là lưu lượng nước (m³/s);

+ Trình tự mở cửa xả mặt theo quy trình 2156/QĐ-BCT để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá 295,00m.

Công ty sẽ gọi điện thông báo và tổ chức kiểm tra thực tế hạ lưu đập thủy điện Lai Châu trước 02 giờ mở cửa xả mặt theo quy trình 2156/QĐ-BCT.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ở thượng và hạ lưu đập thủy điện Lai Châu, Công ty thủy điện Sơn La rất mong nhận được sự phối hợp của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu, Điện Biên; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và thị xã Mường Lay thông báo cho nhân dân và chính quyền địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan trong địa bàn khu vực thượng và hạ du công trình thủy điện Lai Châu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CEQG về PCTT (b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (b/c);
- Sở Công Thương tỉnh Điện Biên (b/c);
- Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (p/h);
- Trung tâm DBKTTVQG (p/h);
- Đài PTTH tỉnh Điện Biên, Lai Châu;
- Công ty CPVT&DV đường sông Sơn La (p/h);
- Công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 9 (p/h);
- Ban Giám đốc (c/đ);
- PXVH LC (t/h);
- HCLĐ, PXVHSL, TTKSAT (p/h);
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

Khương Thế Anh