

CÔNG ĐIỆN
Số: 22/CĐ-QG hồi 8 giờ 00 ngày 24/7/2022
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

ĐIỆN:

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Hồi 07h00 ngày 24/7/2022, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 101,40m, lưu lượng đến hồ 1.494m³/s, tổng lưu lượng xả 3.969m³/s (gồm lưu lượng qua 01 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Công văn số 664/TĐHB-KTAT ngày 23/7/2022 của Công ty Thủy điện Hoà Bình xin phép đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình:

1. Đóng 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 14h00 ngày 24/7/2022.

2. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg - TB Lê Văn Thành;
- BT- PTBTT Lê Minh Hoan;
- TT-PTB Nguyễn Hoàng Hiệp;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- BCH PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình;
- Đài THVN, ĐTNVN, TH Quốc Hội, VTC14; các báo: Nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Lao động, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Công TTĐT Chính Phủ (để đưa tin);
- Trung tâm Dự báo KTTVQG;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Trần Quang Hoài